

Акт оценки товарной позиции

№	1
Дата передачи на тестирование	10.09.2018
Номенклатура	ВД63 16/30, ВД1-63 16/10
Кол-во	2шт
Поставщик	Эра
Цели внедрения в производство	Альтернативный поставщик электротехнической продукции
Ответственный инженер по подготовке производства	Калинин Р.В.
Бригадир цеха ЭЩО	Шерин А.Ю.
Заключение о продукции	<p>Внешний осмотр: Корпус сделан добротно, щели отсутствуют, люфтов не обнаружено Монтажные характеристики: Монтаж не вызывает затруднений, винтовые соединения надежно зажимают.</p> <p>Технические характеристики: В процессе тестирования работа под нагрузкой нареканий не вызвала, при возникновении тока утечки УЗО отработывает.</p>
Дата заключения	10.10.2018
Рекомендация для отдела закупок	Необходимо составить сравнительную таблицу с ценами конкурентов на аналогичные автоматические выключатели и УЗО
Согласование	
Дата согласования	10.10.2018
Начальник производства ЭЩО г. Самара	Лыжин С.А.
Инженер по подготовке производства	Калинин Р.В.
Бригадир цеха ЭЩО	Шерин А.Ю.



Акт оценки товарной позиции	
№	1
Дата передачи на тестирование	10.09.2018
Номенклатура	ВА47-100 1п С50, ВА47-29 pro 1п С16, ВА47-29 1п С16, ВА47-63 1п С16, АВДТ-63 С16, АВДТ 2 С25
Кол-во	бшт
Поставщик	Эра
Цели внедрения в производство	Альтернативный поставщик электротехнической продукции
Ответственный инженер по подготовке производства	Калинин Р.В.
Бригадир цеха ЭЩО	Шерин А.Ю.
Заключение о продукции	<p>Внешний осмотр: Корпус сделан добротно, щели отсутствуют, люфтов не обнаружено</p> <p>Монтажные характеристики: Монтаж не вызывает затруднений, винтовые соединения надежно зажимают.</p> <p>Технические характеристики: В процессе тестирования работа под нагрузкой нареканий не вызвала, при коротком замыкании расцепители срабатывают нормально, при токах выше номинала тепловой расцепитель срабатывает, повторное включение происходит без проблем.</p>
Дата заключения	10.10.2018
Рекомендация для отдела закупок	Необходимо составить сравнительную таблицу с ценами конкурентов на аналогичные автоматические выключатели и УЗО
Согласование	
Дата согласования	10.10.2018
Начальник производства ЭЩО г. Самара	Лыжин С.А.
Инженер по подготовке производства	Калинин Р.В.
Бригадир цеха ЭЩО	Шерин А.Ю.

